



Då jordning av generatoren sker via fästet ner i godset, behöver man vid montering se till att medsänt fäste frigörs från färg på de ställen där kontaktytor förekommer.



IA0856-88



IA0856-89